



SZPITAL POWIATOWY
im. Prałata J. Głowatzkiego
w Strzelcach Opolskich

Strzelce Opolskie, 25 czerwca 2010

SP/Nl/22265/10

wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 13 szt. drzwi p/pożarowych dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich (Znak sprawy: ZOZ/12-ZP/10)

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający modyfikuje zapisy Zał. 4.1 do SIWZ (Przedmiar robót):

1. W punkcie 3.1.1 dopisuje się następujące wymagania:
 - dwa samozamykacze
 - regulator kolejności zamykania
 - skrzydło bierne wyposażone w automatyczne ryglowanie
2. W punkcie 9.1.1 - wymiar drzwi w świetle muru (wraz z ościeżnicą) powinien wynosić – 1210 x 2280 mm.

Z poważaniem:
Beata Czempiel
Dyrektor

Rozdzielnik:
Strona internetowa Zamawiającego



