

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Opolska 36A
47-100 Strzelce Opolskie

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: konserwacja systemu przeciwpożarowego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

(Znak sprawy: ZOZ/14-ZO/07)

1. Przedmiot zamówienia: Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich prosi o przygotowanie oferty cenowej na konserwację systemu przeciwpożarowego Esser Security Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich – ul. Opolska 36A - zgodnie z *Formularzem Cenowym*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego *Zapytania Ofertowego*.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) bieżącą konserwację systemu p/pożarowego,
- 2) naprawy - łącznie z wymianą elementów systemu - wykraczające poza bieżącą konserwację, które powodują niesprawność systemu.

2.1 Zakres bieżącej konserwacji:

- a) przeprowadzanie pomiarów szczelności izotopowych czujek dymu z wykonaniem protokołu pomiarowego - **1 x w roku**,
- b) badanie elementów systemu p/pożarowego (centrale ROP-y, sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, itp.) oraz izotopowych czujek dymu, poświadczony stosownym protokołem, w taki sposób i w terminach, żeby gwarantowało to bezawaryjną pracę urządzeń. – **co 3 m-ce**,
- c) wykonywanie badań i prowadzenie dokumentacji zdarzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- d) przed przyjęciem systemu p/pożarowego do konserwacji należy dokonać inwentaryzacji i oględzin systemu p/pożarowego, sprawdzić zgodność z obowiązującymi normami, wytycznymi PSP, projektem technicznym, itp.
- e) czas reakcji serwisu – 4 godziny.

2.2 Zakres napraw:

- a) wymontowanie i dostawa uszkodzonych elementów systemu,
- b) naprawa pozostałych uszkodzeń powodujących niesprawność systemu p/pożarowego.
- c) naprawy dokonywane będą na wezwanie Zamawiającego (czas reakcji – 4 godziny), jak również w wyniku negatywnych wskazań bieżącej konserwacji.

3. Wymagania podmiotowe:

- 1) Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 2) Wykonawca powinien dysponować Zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność w zakresie: instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu.
- 3) Wykonawca powinien dysponować autoryzacją do wykonywania serwisu systemu p/pożarowego firmy Esser Security

4. Opis systemu p/pożarowego

L.p.	Wyszczególnienie	Typ	Ilość	Umiejscowienie
1	Centrala ESSERTRONIC, prod. niemieckiej	BMA 30008	1	Budynek Główny
2	Kłapa oddymiająca		5	Budynek Główny, Pogotowie Ratunkowe
3	Centrala oddymiająca	RZN 4102/08K	5	Budynek Główny, Pogotowie Ratunkowe
4	Ręczny ostrzegacz pożaru	ROP	34	Budynek Główny, Pogotowie Ratunkowe
5	Czujka izotopowa	I-1963	5	Budynek Główny
6	Czujka izotopowa	I-1061	67	Budynek Główny
7	Czujka temperatury	TD	7	Budynek Główny
8	Czujka dymu	O	119	Budynek Główny, Pogotowie Ratunkowe
9	Sygnalizator świetlny i dźwiękowy		1	Budynek Główny
10	Drzwi na elektromagnesy uruchamiane w przypadku pożaru		2	pomiędzy Budynkiem Głównym a budynkiem Pogotowia Ratunkowego

Opis systemu p/pożarowego odpowiada Karcie Konserwacji Systemu wydanej przez dotychczasowego Wykonawcę, uzupełnionej o 2 szt. kłap oddymiających znajdujących się w Budynku Pogotowia. System p/pożarowy znajduje się w Budynku Głównym Szpitala oraz Budynku Pogotowia Ratunkowego (budynki połączone są łącznikiem).

5. **Termin realizacji zamówienia:** 48 m-cy od dnia zawarcia umowy.
6. **Wymagany – minimalny – termin płatności:** 75 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
7. **Termin złożenia oferty** – do dnia 06.09.2007 do godz. 15:00.
8. **Kryterium oceny ofert:** cena – 100%.

8.1 Cena oferty zostanie wyliczona, jako suma następujących składników cenotwórczych:

1) Cena bieżącej konserwacji:

- ryczałtowa cena konserwacji systemu, w okresie 48 m-cy.

2) Naprawy wykraczające poza bieżącą konserwację:

- łączna cena za roboczogodziny napraw, w założonej ilości 60 godzin, w okresie 48 m-cy.

- procentowy narzut na zużyte materiały, w założonej wartości 5000,00 zł, w okresie 48 m-cy.

8.2 Cenę oferty wyliczy Wykonawca zgodnie z *Formularzem Cenowym* (zał. nr 3).

8.3. Powyższe ceny powinny obejmować wszystkie pozostałe składniki cenotwórcze: transport, dojazd itp.

9. Termin związania ofertą: 30 dni.

10. Kontakt telefoniczny: Bogdan Ploch – Przewodniczący Komisji ds. oceny ofert, tel. 077/461 32 91-5 wew. 480.

11. Załączniki:

1) Formularz: *Prezentacja Oferenta*.

2) Formularz: *Druk Ofertowy*.

3) Formularz: *Formularz Cenowy*.

4) Wzór umowy.

12. Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca:

1) Wypełniony formularz – *Prezentacja Wykonawcy* (zał. 1)

2) Wypełniony formularz – *Druk Ofertowy* (zał. 2)

3) Wypełniony formularz – *Formularz Cenowy* (zał. 3)

4) Odpis z właściwego Rejestru.

5) Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność w zakresie: instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu.

6) Autoryzacja w zakresie konserwacji systemu p/pożarowego Esser Security.

Nasz adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Opolska 36 a

47-100 Strzelce Opolskie

tel. 077/461-32-91 do 5., fax. 077/461-27-63

Rozdzielnik:

a) Wykonawcy zaproszeni do składania ofert.

b) Publikacja na stronie internetowej Zamawiającego.