

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: modernizacja Hydroforni w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich.
(Znak sprawy: ZOZ/3-ZO/08)

Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.

1. **Podstawa prawna:** Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych, Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich prosi o przygotowanie oferty cenowej na modernizację Hydroforni Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, zgodnie *Przedmiarem Robót*, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. **Przedmiot zamówienia:**
 - 1) Wykonanie i dostawa kompletnego zestawu hydroforowego wraz ze sterownikiem.
 - 2) Opracowanie dokumentacji techniczno-ruchowej.
 - 3) Rozruch zestawu hydroforowego.
 - 4) Przeszkolenie pracowników obsługujących Hydrofornię.
 - 5) Rozbiórka starego układu hydroforni i wywiezienie na złom.
 - 6) Rozbiórka starych zbiorników hydroforowych oraz rur z wywiezieniem na złom.
 - 7) Montaż nowego zestawu hydroforowego oraz połączenia go do układu hydraulicznego budynku.
 - 8) Podłączenie zasilania elektrycznego.
3. **Główne parametry zestawu hydroforowego zestawiono poniżej:**

Wydajność na cele użytkowo-socjalne	Q_{max} = 6,0m³/h
Wydajność na cele ppoż. (jednoczesność działania 2 hydrantów DN 52)	Q = 18m³/h
Wymagane ciśnienie na wyjściu z zestawu	H = 5,0 bar

Dla powyższych parametrów Zamawiający wskazuje układ - **ZH-CR/M 3.10.6/2,2 KW lub równoważny**, o następujących właściwościach:

1. Pompy

Zestaw powinien składać się z pomp pionowych, wirowych, wielostopniowych, wysokosprawnych.

Układ jednosekcyjny (jedna pompa stanowi czynną rezerwę)

Całkowita moc zainstalowana zestawu: 6,6 kW (3*2,2 kW)

Zabezpieczenie przed suchobiegiem w postaci wibracyjnego czujnika obecności wody po stronie ssawnej.

2. Mechanika i zastosowana armatura

Pompy winne być zamontowane na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej, masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na na posadzkę hydroforni (nie są wymagane fundamenty pod układ pompowy)

Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9 (18% chromu i 9% niklu).

Układ mechaniczny winien być wyposażony następująco:

- armatura na ssaniu pomp – zawory odcinające
- armatura na tłoczeniu pomp – zawory odcinające, zawory zwrotne
- kolektor ssawny i tłoczony z rur stalowych kwasoodpornych, DN 80/DN 80
- membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci
- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej
- manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia

3. Sterowanie zestawu hydroforowego

Sterowanie za pomocą sterownika IC 2001.

Cały układ sterowania będzie umieszczony w szafie sterowniczej, zamontowanej na zestawie.

Zestaw powinien posiadać komplet zabezpieczeń zwarciovych i termicznych, jak również komplet zabezpieczeń przed suchobiegiem.

Zestaw powinien posiadać wszelkie niezbędne dopuszczenia wymagane prawem budowlanym .

4. **Szczegółowy zakres prac** zawarto w *Przedmiarze Robót* (Zał. 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego)
5. **Wykonawca zobowiązany jest do wizytowania terenu robót**, celem określenia rzeczywistego zakresu robót.
6. **Wymagania podmiotowe:** Wykonawca powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. **Wymagany – minimalny- termin płatności:** do 75 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
8. **Termin złożenia oferty** – do dnia 01.02.2008 r., do godz. 15:00.
9. **Termin realizacji zamówienia:** do 30 dni od dnia podpisania umowy.
10. **Kryterium oceny ofert:** cena ryczałtowa - 100 %.
11. **Cena oferty jest ceną ryczałtową** w rozumieniu art.632 KC, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (D.U.nr 16, poz.93, z późniejszymi zmianami). Ceną zamówienia stanowić będzie kwota, którą Wykonawca zadeklaruje w Druku Oferty (Zał. 2). Kosztorys ofertowy, pełni rolę pomocniczą, prezentując sposób obliczenia przez Wykonawcę ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

W przypadku popełnienia przez Wykonawcę błędów lub omyłek w kosztorysie ofertowym, Zamawiający przyjmuje za cenę oferty zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ryczałtowe wynagrodzenie brutto
Zawarte w kosztorysie ofertowym informacje nie mogą być podstawą do zastosowania wyrobów lub materiałów o parametrach gorszych niż określono to w dokumentacji projektowej lub przetargowej (wskazane w kosztorysie materiały, urządzenia lub surowce nie stanowią oferty).

12. **Warunki realizacji zamówienia:** projekt umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
13. **Termin związania ofertą:** 30 dni.
14. **Kontakt telefoniczny:** Bogdan Ploch – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - tel. 077/4613291-5 wew. 480
15. **Załączniki:**
 - 1) Formularz: *Prezentacja Oferenta*.
 - 2) Formularz: *Druk Oferty*.
 - 3) *Przedmiar Robót*.
16. **Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca:**
 - 1) Wypełniony formularz - *Prezentacja Wykonawcy* (zał. 1).
 - 2) Wypełniony formularz – *Druk Oferty* (zał. 2).
 - 3) Kosztorys Ofertowy sporządzony zgodnie z Przedmiarem Robót.
 - 4) Odpis z właściwego Rejestru.
 - 5) Opis zestawu hydroforowego wraz ze wskazaniem posiadanych dopuszczeń i certyfikatów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Strzelcach Opolskich
Beata Czempiel

Nasz adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Opolska 36 a
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 077/461-32-91- do 5.
Strona internetowa: www.szpital.strzelce-op.pl